

Chauffage Martin SARL

Jean Martin
15 rue des Artisans
69003 Lyon
Tél : 06 12 34 56 78

ATTESTATION D'ENTRETIEN ANNUEL

Équipement de puissance nominale comprise entre 4 et 400 kW
Arrêté du 24 juillet 2020 - Article R. 224-41-4 à R. 224-41-9 du Code de l'environnement
Norme NF X 50-010 - À conserver 2 ans minimum

PROFESSIONNEL

Entreprise : **Chauffage Martin SARL**
Technicien : **Jean Martin**
Adresse : **15 rue des Artisans
69003 Lyon**
SIRET : **123 456 789 00012**
N° RGE : **RGE-12345**
Tél : **06 12 34 56 78**
Qualifications : **Qualigaz, PG, Qualifelec**

CLIENT / COMMANDITAIRE

Nom : **Marie Dupont**
Adresse : **12 rue des Lilas
69001 Lyon**
Tél : **06 11 22 33 44**
Email : **marie.dupont@email.fr**

ÉQUIPEMENT ENTRETENU

Type :	Chaudière Gaz THPE	Puissance :	25 kW
Marque :	Saunier Duval	Année :	2019
Modèle :	ThemaPlus Condens F25	Combustible :	Gaz naturel
N° série :	SD-2019-45678	Catégorie :	À condensation
		Brûleur :	Prémélange
Évacuation :		Ventilation :	Mécanique (VMC)
Localisation :	Sous-sol		

INTERVENTION

Date :	15 octobre 2024	Durée :	60 min
Réf. intervention :	interv-1		

MESURES DE COMBUSTION (ANNEXE 1)

4.1 %

O₂ fumées

9.2 %

CO₂ fumées

78 ppm

CO fumées

124 °C

T° fumées

1.4 bar

Pression circuit

Appareil mesure : **Testo - 330-2 LL**

CO NORMAL

Niveau de CO : 3 ppm - CONFORME (seuil : 10 ppm)

ÉVALUATION DU RENDEMENT (TABLEAU 9 - ANNEXE 2)

RENDEMENT MESURÉ	RÉFÉRENCE*	ÉVALUATION
93 %	92 %	Conforme (+1.0%)

* Rendement de référence selon technologie, combustible et année d'installation (Annexe 2)

CONSEILS ET RECOMMANDATIONS (ANNEXE 4)

Conseils d'utilisation :
Maintenir une température de consigne de 19 °C et purger les radiateurs en début de saison.

Améliorations possibles :
L'installation d'un thermostat connecté permettrait de réduire la consommation de 10 à 15 %.

OBSERVATIONS

Entretien réalisé conformément à l'arrêté du 24 juillet 2020. Chaudière en bon état de fonctionnement, aucun défaut constaté.

RECOMMANDATIONS

Prochain entretien annuel à programmer avant le 15 octobre 2025.

Le professionnel certifie avoir effectué
l'entretien conformément aux normes

Signature du technicien
Nom tapé et attestation

Le client reconnaît avoir reçu
cette attestation et les conseils

Jean Martin
Chauffage Martin SARL

Jean Martin
Signé le 15/10/2024

Marie Dupont
Signé le 15/10/2024

ANNEXE - CHECKLIST TECHNIQUE

Points de contrôle réalisés selon l'Annexe 1 de l'Arrêté du 24 juillet 2020
Attestation d'entretien du 15 octobre 2024 - Client : Marie Dupont

● Validé ● Non validé ● Sans objet

CIRCUIT DE COMBUSTION

- Contrôle et nettoyage du brûleur
- Nettoyage du corps de chauffe
- Vérification de l'allumage et de la flamme

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

- Soupape de sécurité
- Thermostat de sécurité
- Vase d'expansion et pression du circuit

ÉVACUATION DES FUMÉES

- Étanchéité du conduit de fumées
- Contrôle du tirage

VENTILATION DU LOCAL

- Entrées et sorties d'air du local

NETTOYAGE

- Nettoyage général et contrôle visuel